

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
об отложении рассмотрения дела

«10» сентября 2020 г.

г. Чернушка
(МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ: ГОРОД, СЕЛО, РАЙОН)

Я, главный государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Мирзаянов С.И.

Рассмотрев материалы административного дела от 03.09.2020 № 151 в отношении должностного лица – директора МБОУ «Етышинская СОШ» Васильева Р.Г.,

(наименование лица в соответствии со ст. 23.34 или 25.1-25.10 КоАП РФ)

установил:

25.08.2020 в 10 час. 35 мин. в здании детского сада, должностное лицо – директор МБОУ «Етышинская СОШ» Васильев Р.Г., расположенного по адресу: с. Етыш, ул. Мира, 12, нарушил требования пожарной безопасности в Российской Федерации.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрение дела назначено на 10.09.2020 в 14 ч. 30 м.

При рассмотрении дела установлено, что должностное лицо о дате, времени и месте рассмотрения уведомлено надлежащим образом, на рассмотрение дела явился директор. При рассмотрении дела директор пояснил, что с протоколом не согласен, ходатайствовал о приобщении письменных пояснений. Ходатайство удовлетворено. Также добавил, что в ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» 07.09.2020 направлено дополнительное соглашение о подключении к пультному оборудованию. Сообщил о нахождении в октябре 2020 года в отпуске.

Согласно ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении: устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; выносится определение об отложении рассмотрения дела, в том числе, в случае необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения дела необходимо перенести рассмотрение дела на более поздний срок.

(устанавливаются обстоятельства и мотивы принятия решения)

На основании вышеизложенного РУКОВОДСТВУЯСЬ ст. 23.34; 29.6; 29.7; 29.12 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(указываются номера статьи [наименование, 28.7; 29.4.1 П.2; 29.7.1 п.7а; 30.1 П.2; 30.6.2 П.4] и законодательный акт в соответствии, с которыми выносятся определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – директора МБОУ «Етышинская СОШ» Васильева Романа Гильмиевича, 1964 г.р., прописанного по адресу: с. Етыш, Мира, 20.

(для физических лиц – ФИО и адрес, для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «10» ноября 2020 г. в «14» ч. «30» мин.

по адресу: 617 830, г. Чернушка ул. Красноармейская, 67а, каб. 206

О принятом решении уведомить должностное лицо Васильева Романа Гильмиевича, прописанного по адресу: с. Етыш, Мира, 20.

Должностному лицу 13.10.2020 представить подписанное дополнительное соглашение о подключении.

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

В случае неявки административное дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.



(подпись лица, вынесшего определение)

С.И. Мирзаянов
(ФИО)

Копию определения получил

« 10 » 09 2020г.

Копия определения направлена


(подпись представителя лица, ФИО)

(дата, № почтового отделения, № заказного письма)

*направлено по средствам факсимильной связи (отчет о доставке приложен)

по делу об административном правонарушении
об отложении рассмотрения дела

(МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ: ГОРОД, СЕЛО, РАЙОН)

(наименование лица в соответствии со ст. 23.34 или 25.1-25.10 КоАП РФ)

(устанавливаются обстоятельства и мотивы принятия решения)

(указываются номера статьи/подпункты: 28.7; 29.44.1 П.2; 29.74.1 п.7в; 30.4 П.2; 30.64.2 П.4) и законодательный акт в соответствии с которыми выносятся определение)

(для физических лиц – ФИО и адрес, для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

 $(\Phi|10)$

(ФИО)
Р.Г. Васильев
(подпись представителя лица, ФИО)

(дата, № почтового отделения, № заказного письма)

*направлено по средствам факсимильной связи (отчет о доставке приложен)

**Общество с ограниченной ответственностью
«Охранное агентство «Альфа»**

617831, Пермский край, г. Чернушка, ул. Пионерская, 56 а/я 142
ИНН/КПП 5957017829/595701001 ОГРН 1155958105632 ОКВЭД 74.60
Тел. (34261) 3-44-67, 4-07-98

Исх.№ 167 от 08.07.2020 г.

Исполняющей обязанности прокурора
Чернушинского района
Пермского края
Тарасовой Н. П.

Начальнику
18 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Чернушинскому городскому округу
и Куединскому муниципальному району
Унд и ПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю
Мирзянову С.И.

При плановом техническом обслуживании устройства оконечного объектового «Стрелец» на объектах:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Етышинская средняя общеобразовательная школа», здание детского сада расположенного по адресу: Пермский край, Чернушинский район, д. Етыш, ул. Мира, 12;
2. Муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка детский сад № 7», здание детского сада расположенного по адресу: Чернушинский район, п. Азинский, ул. Буденного, 20;
3. Муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка детский сад № 7» по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 8а.

Было выявлено, что сигналы на пульт оконечной объектовой не поступили, что грубо нарушает п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, а также раздел 9 ГОСТа 53.325 2009 года.

Прошу принять меры.


Приложение:

1. Копия Служебной записки Борисова В.В. от 07.07.2020 г.
2. Копия Служебной записки Борисова В.В. от 07.07.2020 г.
3. Копия Служебной записки Чепарышева А.Н. от 08.07.2020 г.

Директор
ООО «ОА «Альфа»



С.А. Мухарин



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. ЧЕРНУШКА,

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А(34261) 4-81-45.

e-mail: ond18@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78 / 1 / 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Должностному лицу – директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Етышинская средняя общеобразовательная школа»

Васильеву Роману Гильмиевичу.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и
Куединскому муниципальному району (главного государственного инспектора Чернушинского
городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору) С.И.
Мирзаянова от 07.08.2020 № 78, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с:

с 10 час. 15 мин. 25 августа 2020 года до 10 час. 35 мин. 25 августа 2020 года

проведена проверка

Инспектором 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому
муниципальному району Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем (государственным
инспектором Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по
пожарному надзору) работоспособности системы автоматической установки пожарной
сигнализации в части дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны по
адресу: Пермский край, Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Мира, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Етышинская СОШ» Васильевым Романом Гильмиевичем,
инженером пульта центральных наблюдений ООО «ОА «Альфа» Борисовым Вадимом
Васильевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	11.01.2021	

радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия организаций, транслирующих этот сигнал. С объекта защиты дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны осуществляется с участием организации, дублирующий этот сигнал. Передача сигнала осуществляется по коммерческому каналу связи (GSM) оператором сотовой связи, являющейся организацией транслирующей этот сигнал.	безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского района по пожарному надзору) Я.А. Мухаметзянов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 01 ” 09 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ ” 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)



Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. ЧЕРНУШКА,

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А(34261) 4-81-45.-

e-mail: ond18@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Етышинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и
Куединскому муниципальному району (главного государственного инспектора Чернушинского
городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору) С.И.
Мирзаянова от 07.08.2020 № 78, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с:

с 10 час. 15 мин. 25 августа 2020 года до 10 час. 35 мин. 25 августа 2020 года

проведена проверка

**Инспектором 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому
муниципальному району Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем (государственным
инспектором Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по
пожарному надзору) работоспособности системы автоматической установки пожарной
сигнализации в части дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны по
адресу: Пермский край, Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Мира, 12.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МБОУ «Етышинская СОШ» Васильевым Романом Гильмиевичем,
инженером пульта центральных наблюдений ООО «ОА «Альфа» Борисовым Вадимом
Васильевичем.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требова- ний пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009.	11.01.2021	

организаций, транслирующих этот сигнал. С объекта защиты дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны осуществляется с участием организации, дублирующий этот сигнал. Передача сигнала осуществляется по коммерческому каналу связи (GSM) оператором сотовой связи, являющейся организацией транслирующий этот сигнал.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского района по пожарному надзору) Я.А. Мухаметзянов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“01” 09 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

” 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а

18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧЕРНУШКА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Чернушка, ул. Красноармейская,
67 а
 (место составления акта)

“ 01 ” сентября 20 20 г.
 (дата составления акта)
16 час. 30 мин.
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 78

По адресу/адресам: Пермский край, Чернушинский городской округ, с. Етыш, ул. Мира, 12.
 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника 18-ОНПР № 78 от 07 августа 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя общеобразовательная школа» (правообладателя объекта защиты)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» августа 2020 года с 10 час. 15 мин. до 10 час. 35 мин. Продолжительность 20 мин.

«01» сентября 2020 года – подготовка и вручение акта по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 20 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 18-ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Етышинская СОШ» Васильев Р.Г. 07.08.2020 в 12 час. 51 мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Инспектор 18-ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району Мухаметзянов Ярослав Алексеевич (государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Етышинская СОШ» Васильев Роман Гильмриярович, инженер пульты центральных наблюдений ООО «ОА «Альфа» Борисов Вадим Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, Ф.И.О. лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия организаций, транслирующих этот сигнал. С объекта защиты дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны осуществляется с участием организации, дублирующий этот сигнал. Передача сигнала осуществляется по коммерческому каналу связи (GSM) оператором сотовой связи, являющейся организацией транслирующей этот сигнал.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009.	ЮЛ: МБОУ «Етышинская СОШ» ДЛ: директор МБОУ «Етышинская СОШ» Васильев Р.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 78/1/1 и № 78/1/2 от 01.09.2020, определения о вызове лиц.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” сентября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № 150

об административном нарушении требований пожарной безопасности

«03» сентября 2020 г.

г. Чернушка

(село, город, район)

Государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору – инспектор 18 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Мухаметзянов Ярослав Алексеевич

(должность лица, составившего протокол, фамилия, инициалы)

руководствуясь ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Етыштинская средняя общеобразовательная школа»;
2. Юридический адрес, телефон: 617822, Пермский край, Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Школьная, 2, 2-27-17;
3. Номер регистрационного свидетельства: (ОГРН) 1025902546889;
4. Орган, зарегистрировавший юр. лицо: Межрайонная инспекция ФНС № 13 по Пермскому краю
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Васильев Роман Гильмиевич;
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ о приеме работника на работу от 03.02.2020 № 18-к;
7. Привлекалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: привлекалось, постановлением № 142 – 19 от 08.10.2019 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (ст.ст.4.2,4.3 КоАП РФ):

25.08.2020 с 10 час. 15 мин. до 10 час. 35 мин. в здании детского сада, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Етыштинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Етыш, ул. Мира, 12, являясь юридическим лицом, нарушило требования пожарной безопасности в Российской Федерации:

а именно:

N п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
1	2	3
1.	Не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия организаций, транслирующих этот сигнал. С объекта защиты дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны осуществляется с участием организации, дублирующий этот сигнал. Передача сигнала осуществляется по коммерческому каналу связи (GSM) оператором сотовой связи, являющейся организацией транслирующей этот сигнал.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

Таким образом, были установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности...».

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность, за совершение данного правонарушения)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество) _____
(подпись)

(адрес места жительства)
2. _____

Потерпевшие:

2. _____

Я.А. Мухаметзянов

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(в случае отказа от дачи объяснения (подписания протокола), делается соответствующая запись лица, составившего протокол)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02
Ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности предусмотрена ст. 219 УК РФ

ПРОТОКОЛ № 151

об административном нарушении требований пожарной безопасности

«03» сентября 2020 г.

г. Чернушка

(село, город, район)

Государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору – инспектор 18 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Мухаметзянов Ярослав Алексеевич

(должность лица, составившего протокол, фамилия, инициалы)

руководствуясь ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Васильев Роман Гильмиевич;
2. **Дата и место рождения:** 20.09.1964 г.р. д. Таныповка, Янаульского района, Башкирской АССР;
3. **Адрес, телефон:** Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Мира, 20;
4. **Место работы:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Етышинская средняя общеобразовательная школа»;
5. **Занимаемая должность:** Директор;
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт РФ 5709 № 475302 выдан 06.10.2009 Отделением УФМС России по Пермскому краю в Чернушинском районе.
7. **Привлекалось ли должностное лицо ранее к административной ответственности и когда не привлекался.**

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (ст.ст.4.2,4.3 КоАП РФ):

25.08.2020 с 10 час. 15 мин. до 10 час. 35 мин. в здании детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Мира, 12, нарушил требования пожарной безопасности в Российской Федерации:

N п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
1	2	3
1.	Не обеспечена передача извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия организаций, транслирующих этот сигнал. С объекта защиты дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны осуществляется с участием организации, дублирующий этот сигнал. Передача сигнала осуществляется по коммерческому каналу связи (GSM) оператором сотовой связи, являющейся организацией транслирующий этот сигнал.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

Таким образом, были установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности...».

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность, за совершение данного правонарушения)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество) _____
(подпись)

(адрес места жительства)
2. _____

Потерпевшие:

1. _____
(фамилия, имя, отчество) _____
(подписи)

(адрес места жительства)
2. _____

Подпись

(лица, составившего протокол)

Я.А. Мухаметзянов

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей: **ст. 51 Конституции РФ** (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом); **ст. 25.1 КоАП РФ (ч. 1)** Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника; **ст. 25.5 КоАП РФ (ч. 1)** для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему – представитель; **ч. 2** В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо; **ч. 5** Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, представлять ходатайства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу)

«__»__20__г.
(дата)

(подпись)

Ваше административное дело будет рассматриваться в 18 Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Квединскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю «10» сентября 2020 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 617830 г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а; кабинет № 206.

(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

«__»__20__г.
(дата)

(подпись)

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Копию протокола получил (а)

«__»__20__г.
(дата)

(подпись)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено административное дело по содержанию протокола

(в случае отказа от дачи объяснения (подписания протокола), делается соответствующая запись лица, составившего протокол)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02
Ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности предусмотрена ст. 219 УК РФ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890633

Владелец Васильев Роман Гильмиярович

Действителен с 02.10.2023 по 01.10.2024