

18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 141 / 1 / 2
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Етышинская средняя общеобразовательная школа» Васильеву Роману Гильмияровичу.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения врио начальника 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ватрушкин А.С. от 12.10.2021 № 141, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период с 10 час. 40 мин. по 11 час. 40 мин. 27 октября 2021 г., с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 29 октября 2021 г. Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем, инспектором 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Пермский край, Чернушинский ГО, с. Етыш, ул. Мира, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Васильевым Романом Гильмияровичем, директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя общеобразовательная школа».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В связи с изменениями, содержащихся сведений в декларации пожарной безопасности уточненная декларация не представлена в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений, а именно изменено наименование учреждения, указано на соблюдение Правил пожарной безопасности 101-89, которые отменены.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.10.2022	
2.	Не представлены документы, подтверждающие проведение	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	03.10.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	проверки состояния огнезащитной обработки чердака здания (акт (протокол)) в 2021 году (последняя проверка проведена 18.08.2020).	регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.4.5 СП 2.13.130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пункт 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).		
3.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР в РФ.	03.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

« 29 » 10 20 21 г.



Я.А. Мухаметзянов

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » ____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890633

Владелец Васильев Роман Гильмиярович

Действителен с 02.10.2023 по 01.10.2024