



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Чернушка  
(место составления)

« 16 » марта 2018 г.  
(дата составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08-021-03**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований в области электроэнергетики**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Етышинская средняя общеобразовательная школа»  
(МБОУ «Етышинская СОШ»).

Законному представителю МБОУ «Етышинская СОШ»:  
Директору Васильеву Роману Гильмияровичу.  
Юридический адрес: 617822, Пермский край,  
Чернушинский район, с. Етыш, ул. Школьная, 2.

На основании результатов проверки, проведенной в период с 12.03.2018 по 16.03.2018 (Акт проверки от 16.03.2018 № 08-021-03), в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора С.Я. Мацова от 15.02.2018г. № 874-рп, по адресу/адресам: 617822, Пермский край, Чернушинский район, с. Етыш, ул. Школьная, 2. в присутствии Васильева Романа Гильмияровича – директора МБОУ «Етышинская СОШ», руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора  
Ахматшин Владимир Федорович, тел. (34261) 4-40-62

## ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверке МБОУ «Етышинская СОШ»  
нарушения обязательных требований в установленные сроки:

| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)                                                                                                                                                                 | Срок устранения нарушения |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         |
| 1.     | Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения отвечающих требованиям действующих Правил: работник из числа руководителей и специалистов, имеющего группу 4 по электробезопасности в электроустановках до 1000В, и прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.7., 1.2.3<br>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.13 № 328н, п. 2.4 | 25.06.18г                 |
| 2.     | Не проводится проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.                                                                                                             | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.6, п. 1.8.5                                                                                                                               | 25.06.18г                 |
| 3.     | Отсутствует перечень технической документации по электрохозяйству.                                                                                                                                                                                                                            | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.1, п. 1.8.2                                                                                                                               | 25.06.18г                 |
| 4.     | Отсутствует журнал учета электрооборудования с указанием их технических данных и присвоенных им инвентарных номеров.                                                                                                                                                                          | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.9                                                                                                                                         | 25.06.18г                 |
| 5.     | Не составлены списки работников, имеющих право:<br>-единоличного осмотра электроустановок,<br>-выполнять оперативные переключения,<br>-ведения переговоров с энергоснабжающей организацией                                                                                                    | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.2                                                                                                                                         | 25.06.18г                 |
| 6.     | Не проведены испытания электрооборудования учреждения:<br>измерение сопротивления заземляющих устройств (пищевблок).                                                                                                                                                                          | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.1.2.2, п.2.12.17, п.2.7.13                                                                                                                  | 25.06.18г                 |
| 7.     | Не проведены испытания электрооборудования учреждения:<br>проверки соединения заземлителей с заземленными элементами (пищевблок).                                                                                                                                                             | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.1.2.2, п.2.12.17, п.2.7.13                                                                                                                  | 25.06.18г                 |
| 8.     | Не проведены испытания электрооборудования учреждения:<br>измерение сопротивления изоляции электрооборудования (пищевблок).                                                                                                                                                                   | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.1.2.2, п.2.12.17, п.2.7.13                                                                                                                  | 25.06.18г                 |
| 9.     | Не проведены испытания электрооборудования учреждения:                                                                                                                                                                                                                                        | «Правила технической эксплуатации электроустановок                                                                                                                                                                                                                      | 25.06.18г                 |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" электроприемников с последующим определением тока однофазного короткого замыкания с проверкой срабатывания защитного аппарата (пищевблок). | потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п.1.2.2, п.2.12.17, п.2.7.13                                            |           |
| 10. | На дверцах силовых щитов не указано диспетчерское наименование, отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца (электрощитовая, пищевблок).                              | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.2.20, п. 2.12.5 | 25.06.18г |
| 11. | В силовых щитах электрощитовой установлены некалиброванные плавкие вставки.                                                                                                                  | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.12.16           | 25.06.18г |
| 12. | На дверях электрощитового помещения школы отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.                                                                                | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.2.20            | 25.06.18г |
| 13. | В силовых щитах электрощитовой отсутствует цветовое обозначения фаз токоведущих шин.                                                                                                         | «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.02 № 204, п. 1.1.29, п. 1.1.30                          | 25.06.18г |
| 14. | Окраска металлических проводников защитного заземления не соответствует требованиям действующих правил (подвал).                                                                             | Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.02 № 204, п.1.1.29                                        | 25.06.18г |
| 15. | Не проведена очистка силовых щитов от пыли, паутины и грязи, установленных в помещении электрощитовой.                                                                                       | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.2.17            | 25.06.18г |


Руководителю МБОУ «Етышинская СОШ» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить письменное уведомление об исполнении предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: **617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 70а. тел./факс(34261) 4-40-62.**

Предписание может быть обжаловано в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в установленном законом порядке. В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание выдал (и):  
Старший государственный инспектор  
межрегионального отдела  
государственного энергетического надзора  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Ахматшин В.Ф.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр предписания для исполнения получил:

Васильев Роман Гильмиевич – директор МБОУ «Етышинская СОШ»  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

« 16 » марта 2018 г.

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием  
и отказе от подписи: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890633

Владелец Васильев Роман Гильмиевич

Действителен с 02.10.2023 по 01.10.2024